

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO nr. 9

Nr. din Registrul unic de control: 153 /29.03.2022

Denumirea obiectivului:	SC CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA		
Date de identificare ale unității inspectate:	<i>Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr.65-71, jud. Arad, Telefon 0257/307766, Fax. 0257/270407, CUI RO 26176052, J 02/141/2009</i>		
Încadrare conform Legii 59 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare	<i>Amplasamentul intră sub incidența prevederilor art. 8 din legea 59/2016 (Nivel Inferior)</i>		
Data efectuării inspecției:	29.03.2022		
Participanți:	Mr. Cădariu Anda - Carmen – ISU Arad Cms. Stoadin Mircea – Octavian – CJ-GNM Cms. Vincze Laszlo – CJ-GNM Ing. Husăraș Emil – APM Arad Director General – Ciulean Victor Vâlcea Dan – responsabil psi		
Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție	
Verificare amplasament	Instalații, incinte, Rezervoare	Risc.	

Documentele luate în considerare:

Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în domeniul managementului securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	X	
Autorizația sau acordul de mediu	Fișa postului conține îndatoriri pe linia managementului securității?	X	
Notificarea activității	Există și este în termenul de valabilitate?	X	
Analiza de risc	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	X	
Informare	Mijloacele de siguranță și protecție prezентate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	X	
Planul de urgență internă	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	X	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003 pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?	Nu e cazul	
	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?		Nu este cazul
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?		
	Planul de urgență externă se găsește la dispozitiv sau ofițerul de serviciu?		
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibili a fi afectați de un accident?		
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au cunoștințe despre planul de urgență internă?		
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?		
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?		

Sistemul de management al securității*) conform anexei nr. 4 la Legea 59/2016	Respectă cerințele ghidurilor / normativelor	Îndeplinește cerințele într-o măsură	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul

le prevenire a lor majore / de tenț. în siguranței	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?	X		
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acestia în locuri vizibile?	X		
re și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire a întregului personal (angajați sau contractori)?	X		
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?	X		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabile?	X		
rea și riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normal / anormală)?	X		
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate / frecvență și magnitudine)?	X		
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?	Nu e cazul		
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenție sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabile?	X		
operational	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	X		
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență	X		
	Întreținerea și menținerea elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?	X		
	Se ține o evidență riguroasă asupra operăriunilor de mențenanță și întreținere?	X		
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabile?	X		
entul pentru re / entul or	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor / procedurilor / materialelor / contractorilor, etc., care fac obiectul managementului schimbărilor?	X		
	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene	X		

Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specific operării fiecărei instalații?	X		
Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?	X		
Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?	X		
Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politiciei au fost stabilite obiective ce duc la înndeplinirea acestora?	X		
Au fost stabilite programe ce asigură înndeplinirea obiectivelor?	X		
Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Există o procedură care stabilește care sunt avariile / accidentele ce trebuie investigate?	X		
Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor / accidentelor?	X		
Există un mecanism clar definit, prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor / accidentelor?	X		
Se menține un registru cu toate avariile / accidentele?	X		
Există stabilit un sistem clar de auditare al întregului sistemului de management al siguranței?	X		
Sunt stabilite criterii de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?	X		
Sunt atenționat urmările recomandările rezultante în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și personae responsabile?	X		
Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractořii?	X		

Prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea lor a acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic, fapt ce se va consemna în Cap. „Inspeție”. Tot în acest capitol se vor detalia, alte aspecte, eventuale explicații, comentarii față de încălcare „NU”, atunci când e cazul.

	Respectă toate cerințele legale / asigură un grad ridicat de protecție / siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale / Asigură protecție / siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
ent	X		
e-alarmare	X		
ații în interiorul și exteriorul	X		
ilațiile de protecție	X		
ilațiile de intervenție	X		
operatorului economic în urma	X		

umarul constatărilor inspecției:

La data controlului existau următoarele stocuri: păcură 45,91 tone, capacitatea totală de stocare 9300
l. Rezervorul 6 a fost golit, iar conductele de alimentare au fost sigilate. În acest rezervor nu se mai poate
ozita.

stă Autorizație de mediu cu nr. 7 din 21.08.2018, expiră în 2023 (obiectiv LPC, IPPC și Seveso), cu ore de
tiorare 17500 pentru fiecare IMA. La epuizarea acestor ore, activitatea pe IMA va înceta.
orizația deține viză pentru perioada 2021-2022.

utorizarea factorilor de mediu a fost efectuată conform prevederilor Autorizației de mediu.
st depus la APM Arad RAM pe anul 2021.

Analiza măsurilor stabilite anterior: Nu este cazul.
icțiuni aplicate:

r. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie / Nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	

Măsuri stabilite și termene de realizare:

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de:

Însușirea măsurilor stabilite:
Titular de activitate

Semnătura și stampila unității controlate

Director General
Ciulean Victor

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al județului Arad:

Mr. Cădariu Anda - Carmen (4466)

Reprezentanții Comisariatului Județean Arad al Gărzii Naționale de Mediu:

Cms. Stoiadin Mircea - Octavian (2875)

Cms. Vincze Laszlo (3301)

Reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului

Ing. Husăraș Emil (100)

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Arad, un exemplar pentru Agenția pentru Protecția Mediului Arad, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al județului Arad și un exemplar pentru titularul activității inspectate.